

اتاق ۱-۱۰۲




دمای دماسنج اتاق ۲۴ درجه سانتی گراد



دمای اتاق با سی اف ام متر ۲۳/۵۳ درجه سانتی گراد

اتاق ۱-۱۱۰



(پکینگ) دمای دماسنج اتاق ۲۸/۳۰ درجه سانتی گراد

(ایرواشر، پکینگ) دمای دماسنج اتاق ۲۶ درجه سانتی گراد



(پکینگ) دمای اتاق با سی اف ام متر ۳۱/۰۴ درجه سانتی گراد

(ایرواشر، پکینگ) دمای اتاق با سی اف ام متر ۲۳/۷۲ درجه سانتی گراد

اتاق ۱-۳۱۰




دمای دماسنج اتاق ۲۴ درجه سانتی گراد



دمای اتاق با سی اف ام متر ۲۱/۹۴ درجه سانتی گراد

اتاق ۱-۳۰۲



دمای دماسنج اتاق ۲۶ درجه سانتی گراد



دمای اتاق با سی اف ام متر ۲۴/۳۲ درجه سانتی گراد

اتاق ۲-۳۰۲

اتاقی دما سنج نداشت



دمای اتاق با سی اف ام متر ۲۲/۹۳ درجه سانتی گراد

دمای راه پله طبقه ۴



۳۲/۶۲ درجه سانتی گراد

دمای محیط پشت بام



۳۷/۱۷ درجه سانتی گراد

نصب دستگاه پکینگ

